


ANEXO B -DETALHE 1



LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO  
PARA ABANDONO DE LOCAL  
COM FUNDO BRANCO LEITOSO  
E LETRAS EM VERMELHO.

A altura máxima de instalação dos pontos de iluminação de emergência é  
imediatamente acima das aberturas do ambiente;

PISO ACABADO



NOTA: NÃO DEVEM SER INSTALADAS NO TETO

DETALHE DA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO  
DE LOCAL /IN 013/DAT/CBMSC

Escala: 1/25

**AMURES**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO JOAQUIM**

**PROJETO:** \_\_\_\_\_

**PREFEITO:** \_\_\_\_\_

**Eng. Civil David Pacheco Antunes CREA 125734-9**

**OBRA :**

**PPCI - LOCAÇÃO DOS SISTEMAS**

**03-04**